

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że

produkt: WZ-400 - adresowalny wskaźnik zadziałania

Opis produktu: Wskaźnik WZ-400 informuje za pomocą diod LED o wybranych zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej. Zdarzenia te mogą dotyczyć: pojedynczej czujki lub pojedynczego modułu linii bocznej, strefy lub grupy. Wskaźnik przeznaczony jest do pracy w linii dozоровej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej ACSP-402.

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

EMC: 2014/30/EU



W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane:

EMC/Odporność EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019

EMC/Emisje EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021

Gdańsk, Polska, 6 maja 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikołaj Liskin'. The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Mikołaj LISKIN
Kierownik Działu Badań