

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że

produkt: ACSP-402 - centrala sygnalizacji pożarowej

Opis produktu: Centrala sygnalizacji pożarowej ACSP-402 przeznaczona jest do sygnalizowania pożaru zgłoszonego przez automatyczne lub ręczne ostrzegacze pożarowe, poinformowania o miejscu wykrycia pożaru, uruchomienia głośnej sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory), aby ostrzec o pożarze osoby przebywające na terenie chronionego obiektu, zgłoszenia pożaru właściwym służbom (np. straży pożarnej), sterowania urządzeniami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru, uruchomienia urządzeń służących do automatycznego gaszenia pożaru.

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

EMC: 2014/30/EU

LVD: 2014/35/EU



W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane:

EMC/Odporność EN 50130-4:2011, EN IEC 61000-6-1:2019

EMC/Emisje EN 55032:2015, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-3-2:2019

Bezpieczeństwo el. EN IEC 62368-1:2020

Gdańsk, Polska, 25 kwietnia 2024

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Mikołaj Lisikin'.

Mikołaj LISKIN
Kierownik Działu Badań