

# PSP-104

## ZARIADENIE VZDIALENEJ OBSLUHY A SIGNALIZÁCIE – VZDIALENÝ PANEL

Vzdialený panel série **CSP-100** umožňuje obsluhu systému signalizácie požiaru z miesta fyzicky vzdialeného od ústredne. Vďaka nemu môže byť ústredňa požiarnej signalizácie nainštalovaná tam, kde je to najviac výhodné vzhľadom na topológiu systému. Vzdialený panel môže byť umiestnený v blízkosti obslužného personálu. Vďaka identickému užívateľskému rozhraniu je obsluha systému rovnaká ako v prípade lokálnej obsluhy pomocou ústredne.

- zabudovaný napájací zdroj s jedným akumulátorom 12 V 17 Ah, a výstupmi napájania AUX 24V a 18V



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Záložné napájanie: interný akumulátor	Áno
Čas činnosti záložného napájania	72 h
Max. interná rezistancia akumulátora (s vodičmi a svorkami v obvode)	1 Ω
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Maximálny odber prúdu zo siete	500 mA
Hmotnosť bez akumulátora	< 3 kg
Odber prúdu z akumulátora v stave alarmu	60 mA
Odber prúdu z akumulátora v pohotovostnom režime	60 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v stave alarmu	55 mA
Odber prúdu z integrovaného zdroja AC v pohotovostnom režime	55 mA
Prúd nabíjania akumulátora max.	1 A
Tesnosť skrinky	IP30
Rozmery	324 x 382 x 108 mm
Pracovná teplota	-5...+40 °C
Pracovná teplota pri preprave	-25...+55 °C
Základné napájanie zo siete z napätím	230 V AC +10%, -15% 50 Hz

